

**АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

г. Улан-Удэ

«10» ИЮНЯ 2020 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: МАУ СШ №5 г. Улан-Удэ

в лице: Зам по АХЧ Крентеевой А.Ю.  
(название организации)

Подрядчика ООО "Пожарный", в лице: Эл.монт ера Петрова Э.Н.  
(название организации) (должность, ФИО) (должность, ФИО)

Произвели проверку выполнения работ по техническому обслуживанию средств сигнализации в зданиях (помещениях) СШ №5 "Центр баскетболизма" ул. Шердева 122

Приёмно-контрольный прибор (автоматизированное рабочее место): ГРАНИТ-5  
ГРАНИТ-3  
(наименование)

Пожарные извещатели: ИП 212-4ИМ, ИИР-513-10, ИП 212-45  
(наименование)

Охранные извещатели: -  
(наименование)

Оборудование системы оповещения: "Рокот", АС-2, МАЯК-12 К  
(наименование)

Другое оборудование: ББА-30, световое табло "Выход"  
(наименование)

Работа произведена согласно списку:

**1. Внешний осмотр, чистка приемно-контрольного(ых) прибора(ов), блока(ов) речевого оповещения, блока(ов) резервного питания, системного блока:**

- Отключить блок (прибор, оборудование) от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу.
- Удалить с поверхности резервного источника питания (аккумулятора) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить батарею.
- Снять крышку с блока (прибора, оборудования) и удалить с поверхности клемм, контактов переключателей, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии.
- Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора.
- Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.

**2. Внешний осмотр охранных извещателей, чистка дымовых пожарных извещателей:**

- Снять дымовые извещатели с базы (розеток) и удалить с поверхности извещателя пыль, грязь и влагу.
- Вскрыть крышку охранного извещателя и удалить с поверхности извещателя пыль, грязь и влагу.
- Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам извещателя.
- Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.
- Вскрыть крышку извещателя и дымовой камеры. Удалить пыль, грязь.

**3. Комплексная проверка установок охранной, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения:**

- Все зоны сигнализации на «норму».
- Проверка пожарных извещателей:
  - дымовых – методом контрольной кнопки или задымления.
  - пламени – тестовым излучателем.
  - линейных дымовых – набором фильтров.
  - ручных – путем нажатия кнопки.
  - тепловых – с помощью воздействия нагретым воздухом на чувствительный элемент.
- Произвести проверку поступления сигнала с охранных и пожарных извещателей на приемно-контрольный прибор.
- Проверить работоспособность речевых; звуковых и световых оповещателей.

Работа выполнена в полном объеме, согласно перечню.

Заказчик замечаний и претензий не имеет.

Требуется замена АКБ 12В 2,3А/ч 1шт.  
в БРО "Рокот"

Ст. Воевода Волгодонское с.п.о.  
10.06.2020

Подписи представителей:

Заказчика

В.И.Иванова

Исполнителя

Петров Э.М.

«10» июня 2020 г.



«10» июня 2020 г.



**А К Т**  
**ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ**  
**АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА**

г. Улан-Удэ

« 8 » \_\_\_\_\_ 2012 г.

**Комиссия в составе представителей:**

Заказчика МДЧ СМ №3

в лице: Зам по ДСЧ Ириничевой А Ю  
(должность, ФИО)

Подрядчика ООО Пожарный, в лице: Эл Мон Бахаров С Б  
(должность, ФИО)

Произвели проверку поступления сигнала, при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт 01 на объекте Заказчика: СМ №5 ул Жердева 9В  
(название объекта)

На объекте установлены:

Передающее устройство: GP-4 RP-4,  
(наименование)

Антенно-фидерное устройство: GSM  
(наименование)

Другое оборудование: АКБ 22 А/ч  
(наименование)

По результатам проверки выявлено: Сигнал на пульт пожарной охраны поступает исправно

Заказчик по качеству работ замечаний и претензий не имеет.

**Подписи представителей:**

Заказчика Ириничева А Ю

Подрядчика Бахаров С Б